



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A  
GABINETE DOS VEREADORES DO PCP

Exmo. Sr.

Dr. Fernando Medina

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

### **Requerimento**

#### **Escola Alexandre Rodrigues Ferreira**

As instalações da antiga escola do 1º ciclo nº 60 na freguesia da Ajuda, agora Escola Alexandre Rodrigues Ferreira, foram alvo de grandes obras de reparação e beneficiação que terminaram em Setembro de 2018.

Decorrente dessa intervenção o edifício foi ocupado em exclusivo por crianças de jardim-de-infância (3 salas) deixando, assim, de ter em funcionamento salas para crianças do 1º ciclo. Como a escola só foi entregue em Setembro 2018, as vagas existentes não constavam da oferta educativa da cidade para este ano lectivo pelo que, das 75 vagas, foram preenchidas apenas 19, ocupando as crianças uma única sala. Numa visita recente realizada pelos vereadores do PCP às novas instalações, foi possível verificar que existe um conjunto de anomalias que condicionam o normal funcionamento do Jardim-de-infância.

#### **Problemas de projecto e concepção:**

- Tudo parece apontar para o facto de as obras terem sido inicialmente previstas para a requalificação da escola para os alunos do 1º Ciclo. Ora, o que se constata é que a ocupação da mesma por alunos do pré-escolar revela a desadequação das instalações para estas faixas etárias
- Existência de apenas uma casa de banho no edifício da escola, para as 75 crianças previstas para funcionarem nas três salas; a referida casa de banho tem apenas 3 sanitas, de tamanho normal/adulto quando os utentes daquele equipamento são crianças bastante pequenas; para os adultos existe apenas uma casa de banho no edifício principal, que é partilhada por todas as trabalhadoras, o que, num edifício público, é manifestamente insuficiente
- Inexistência de casa de banho no 1º andar do edifício da escola;
- Os lavatórios e as torneiras da casa de banho do refeitório são desadequados para crianças com a idade das que frequentam o Jardim-de-infância, o que obriga à presença de um adulto sempre que uma criança tenha que lavar as mãos;
- O bebedouro no pátio, com arestas perigosas, é inadequado para o espaço e para as crianças;



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A  
GABINETE DOS VEREADORES DO PCP

- A localização do ponto de encontro em rampa é confinada por portões fechados (que se abrem electricamente o que, em caso de emergência, pode não acontecer, impossibilitando o acesso de todos a esse espaço);
- Inexistência de aquecimentos nas salas do 1º andar e no átrio central da entrada;
- Aquecimentos desadequados ao tamanho das salas de aula do R/c;
- Inexistência de casas de banho junto às áreas sujas, anexas às salas do Jardim-de-infância;

**Problemas resultantes dos materiais usados, ou de deficiências da execução da obra:**

- Portadas de acesso às casas de banho, a partir do átrio central, descaídas e em perigo de queda;
- Infiltrações na sala polivalente do R/C
- Armários de zonas sujas com portas emperradas e sem possibilidade de utilização;
- O pavimento do pátio exterior a levantar e desnivelado, criando poças frequentemente, a maior delas mesmo em frente à porta de saída do edifício principal para o pátio;
- Não existe uma passagem totalmente coberta no pátio para as crianças passarem do edifício principal para o edifício do refeitório
- A campainha da escola toca apenas no edifício principal e não no refeitório, impossibilitando que se abra a porta no horário do almoço, porque não se ouve;
- O chão do espaço polivalente do R/C está empoado, impossibilitando a utilização da porta de acesso à zona suja.

**Problemas no funcionamento da Escola:**

- Ausência de biblioteca e/ou de livros disponíveis para consulta pelas crianças; na Ajuda não há nenhuma biblioteca municipal e a mais próxima, em Belém, é demasiado longe para as crianças poderem visitar a pé
- Inexistência de acesso à internet (apesar de estarem montados todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento)
- Inexistência de outros materiais para actividades (ex: tapetes para actividades no espaço multifunção no 1º andar)
- Problemas com o serviço do autocarro de transporte escolar “Alfacinha”, que é reservado com antecedência (e que, mesmo estando disponível aquando da reserva, fica condicionado a não ser solicitado para outras actividades “prioritárias” no município) e que já foi cancelado a poucos dias de deslocações para visitas marcadas com os equipamentos e confirmadas com os pais;
- A cozinha tem problemas vários que decorrem da execução da obra (piso não anti-derrapante – já caíram trabalhadoras; alarme que dispara e tem que ser desligado no edifício da escola e não do refeitório; torneiras soltas; fogão com ferrugem; etc.); apesar de esta cozinha ser apenas usada pela empresa contratada pela CML, os



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A  
GABINETE DOS VEREADORES DO PCP

recorrentes problemas que surgem (desligar o alarme depois de confirmar a inexistência de perigo, ligar os disjuntores do quadro eléctrico quando disparam, etc.) são resolvidos pela educadora (por incumbência que lhe foi indicada), a qual tem que sair da sala de aula para os resolver.

**Assim, os Vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa vêm, nos termos nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, bem como ao abrigo do disposto no art.º 4º do Decreto-Lei nº 24/98 de 26 de Maio, requerer a V. Exa. se digne informar sobre:**

1. A Câmara tem conhecimento destas anomalias?
2. O projecto realizado previa a instalação de um equipamento para o 1º Ciclo ou para o Pré-escolar?
3. Como e quando prevê a Câmara resolver os problemas que resultam dos erros de Projecto?
4. Quando prevê a Câmara que o empreiteiro resolva os problemas que resultam da execução da obra e dos materiais utilizados? Será ainda dentro da garantia da obra entregue em Setembro 2018?
5. Tendo em conta que a oferta pública no pré-escolar ainda não corresponde às necessidades existentes, estão a ser tomadas medidas no sentido desta escola ser incluída na oferta educativa do município para o ano lectivo 2019/2020 para não se repetir abri-la com uma ocupação tão abaixo da sua capacidade?

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2019

Os Vereadores do PCP

  
Ana Jara

  
Jorge Alves